



Sicilia- ADM, segnalazione malfunzionamento impianto climatizzazione Ufficio Dogane Catania Porto e richiesta adozione misure contro lo stress termico

Temperature in gradi Celsius	Umidità relativa								
	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
38°	42	43	47	54	57	*	*	*	*
37°	40	42	45	49	54	55	58	*	*
36°	39	40	43	47	51	56	57	58	*
35°	37	38	42	45	48	51	54	57	*
34°	36	37	41	43	47	49	52	55	58
33°	34	36	38	42	44	47	50	52	55
32°	33	34	37	39	42	45	47	50	52
31°	31	33	35	38	40	43	45	48	50
30°	31	31	34	36	38	41	43	46	48
29°	29	30	32	34	37	38	41	44	46
28°	28	29	31	33	35	37	39	41	45
27°	27	28	29	31	33	35	37	39	41
26°	26	27	28	29	31	33	35	37	39
25°	25	26	27	28	30	32	33	35	37
24°	24	25	26	27	28	30	32	33	35
23°	23	23	24	25	27	28	30	32	33

Temperatura percepita < 27°C Buon confort e NESSUN DISAGIO
Temperatura percepita 27° - 32°C Confort ancora sufficiente, sensazione di calore sopportabile
Temperatura percepita 33° - 39°C scarso confort, sensazione di CALORE INTENSO
Temperatura percepita 40° - 54°C FORTE disagio, calore poco sopportabile, possibili colpi di calore
Temperatura percepita 55° - 58°C Condizioni NON tollerabili, forte rischio di colpi di calore
Temperatura percepita >58°C va oltre la capacità dell'atmosfera terrestre di trattenere vapore acqueo

Catania, 25/07/2023

In merito alle elevate temperature presenti presso gli ufficio delle Dogane Porto Catania, USB scrive alla Direzione e a tutti gli attori del gruppo *safety* perchè si adottino misure di ristoro e organizzative a tutela del personale

Sotto il testo della nota:

Considerata l'**emergenza climatica nazionale** e la particolare situazione che sta interessando la Sicilia e la provincia di Catania;

Considerato che il **malfunzionamento dell'impianto di raffreddamento** non consente di raggiungere temperature che permettano di svolgere la prestazione lavorativa in condizione di sicurezza per la salute del personale coinvolto;

Considerato che l'**esposizione a rischio** che tale condizione comporta specie per quel personale che potrebbe essere affetto da particolari patologie;

al fine di tutelare la salute ed il benessere psico-fisico delle colleghe e dei colleghi che prestano servizio presso i locali del Porto, con particolare riguardo a quei colleghi ed a quelle colleghe allocate in edifici o in aree degli stessi non adeguatamente refrigerate;

con la presente, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede l'**urgente adozione di misure emergenziali organizzative e di ristoro, alcune delle quali previste anche dal documento tecnico Workclimate 2022 (Inail)**, in particolare:

Si chiede:

A. **Sorveglianza sanitaria** ed individuazione delle lavoratrici e dei lavoratori considerabili come "fragili" rispetto al rischio da stress termico;

B. **Idratazione:** rendere disponibili bottiglie di acqua e sali minerali da bere, anche mediante distribuzione organizzata dal datore di lavoro. L'acqua fresca potabile deve essere sempre disponibile e facilmente accessibile (artt. art 62-63 e dell'allegato 4 (punto 1.13.1) del DLgs 81/08);

C. **Pianificazione e risposta alle emergenze:** sviluppare con la collaborazione del medico competente e del responsabile della sicurezza, un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze, per favorire precocemente la diagnosi ed il trattamento. Il piano deve includere informazioni su cosa fare quando qualcuno mostra i segni delle patologie da calore, come contattare i soccorsi, quali misure di primo soccorso attuare in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono essere messi a conoscenza del piano e devono essere in grado di riconoscere i sintomi legati allo stress termico.

1. di **disporre la prestazione di lavoro in modalità agile (anche a carattere misto)** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e tutela della salute;
2. Di **aumentare la flessibilità in uscita** onde evitare in questo periodo di temperature elevate lo spostamento, **laddove la fascia oraria 14- 17 è stata individuata come quella a maggior rischio nella nota dell'Ispettorato Nazionale del lavoro 5056/2023**

Con preghiera di inoltro della presente al medico competente

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti

USB PI Agenzie Fiscali Sicilia